

Số: /TB-UBND

Chi Lăng, ngày tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Đồng chí Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 30/3/2023

Thực hiện Quy chế tiếp công dân ban hành kèm theo Quyết định số 4358/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Ngày 30/3/2023 tại trụ sở Ban Tiếp Công dân huyện Chi Lăng, đồng chí Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện chủ trì tiếp công dân định kỳ (kỳ thứ 06). Tham dự cùng tiếp công dân gồm có: ông Lương Văn Vịnh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; ông Lê Quang Toàn - Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; ông Vi Văn Tú - Phó trưởng phòng phụ trách phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; ông Nguyễn Văn Toán, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; ông Hoàng Văn Thoan - Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Mỏ; bà Nông Thị Lụa - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện - Trưởng ban Tiếp công dân huyện và bà Dương Thị Vân - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.

1. Kết quả tiếp công dân

Trong ngày, đã tiếp 01 lượt/01 công dân: Ông Đặng Minh Xuyên, căn cước công dân số 034056010515, trú tại khu Hòa Bình 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Nội dung: Tham gia đóng góp ý kiến với UBND huyện Chi Lăng đối với công trình cải tạo, sửa chữa kè khuôn viên bờ sông (hư hỏng do đợt mưa lớn ngày 10/5/2022 gây ra).

2. Kết luận

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của công dân, báo cáo của các cơ quan chuyên môn liên quan, ý kiến của các thành phần tham dự cùng tiếp công dân, đồng chí Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

Công trình cải tạo, sửa chữa kè khuôn viên bờ sông do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư, với quy mô cải tạo, sửa chữa:

- Tận dụng các vị trí kè bê tông xi măng còn tốt chưa bị ảnh hưởng.
- Đối với vị trí kè bị sạt lở thực hiện gia cố chân khay bằng bê tông xi măng, phía ngoài gia cố bằng kè rọ đá tránh hiện tượng xói móng chân khay, phía trong đắp đất đầm chặt K95. Bên trên ốp mái taluy bằng đá học theo hiện trạng ban đầu của tường kè.
- Lắp dựng mới lan can inox dài 60m trên toàn bộ tường kè.

- Láng bê tông xi măng dày 16cm đoạn vị trí sân bị bong bật;
- Bố trí bổ sung cống tròn D800 dài 3,0m vào hệ thống rãnh thoát nước có sẵn bị hư hỏng.

Trên cơ sở ý kiến tham gia đóng góp của ông Đặng Minh Xuyên đối với công trình cải tạo, sửa chữa khuôn viên bờ sông như: Người thiết kế công trình cần nắm được nguyên lý của dòng chảy; phía ngoài kè bị sạt lở xây bằng bê tông; lắp lan can di động,... UBND huyện Chi Lăng xin tiếp thu và chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp của ông, các ý kiến đóng góp đều mang tính xây dựng để công trình đảm bảo vững chắc phục vụ lâu dài cho Nhân dân trên địa bàn thị trấn Đồng Mỏ. Tiếp thu ý kiến của ông, đối với phía ngoài kè bị sạt lở UBND huyện đã thay kè rọ đá bằng kè bê tông.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện cử cán bộ có chuyên môn vững thường xuyên theo dõi, giám sát, yêu cầu nhà thi công thực hiện theo đúng bản vẽ thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt để đảm bảo tính bền vững của công trình.

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị và các cá nhân liên quan biết và nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (BC);
- Thanh tra tỉnh (BC);
- Ban Tiếp công dân tỉnh (BC);
- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện (BC);
- CT, PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Phòng TN&MT huyện;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện;
- UBND thị trấn Đồng Mỏ;
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Ban Tiếp Công dân huyện;
- Ông Đặng Minh Xuyên;
- Lưu: VT, BTCĐ (DTV).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nông Thị Lụa